

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Repubblica Italiana - Regione Siciliana  
ISTITUTO COMPRESIVO  
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)  
CTIC814007

IC - "S. SCANDURA" - ACICATENA  
Prot. 0007649 del 20/11/2021  
A-35 (Uscita)

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  
dei diversi Plessi dell'Istituzione Scolastica  
LL.SS.

Al Direttore dei S.G.A.

Albo, Sito scuola ed Atti

**Oggetto: DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica – La sorveglianza Giornaliera**

A norma del Decreto 26 Agosto 1992 il Dirigente scolastico deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza della struttura scolastica.

Tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività devono essere annotati su apposito registro, che deve essere tenuto costantemente aggiornato e reso disponibile in occasione delle ispezioni degli organi di vigilanza.

Il D.M. 10 Marzo 1998 al punto 2.11, Allegato II, suggerisce la predisposizione di opportune liste di controllo finalizzate ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

Il citato documento contiene le registrazioni relative agli impianti e presidi che interessano la sicurezza della scuola.

In esso, le verifiche sono state distinte in sorveglianza giornaliera, sorveglianza mensile e controlli/manutenzione.

La sorveglianza giornaliera e mensile è a carico della scuola e viene svolta dal personale all'uopo nominato. I controlli sono, invece, a carico dell'Amministrazione proprietaria dell'immobile ed effettuati con frequenza almeno semestrale da personale qualificato.

Con riferimento alla **sorveglianza giornaliera** le SS.LL. in indirizzo, all'inizio della giornata lavorativa, prima dell'ingresso degli allievi nella scuola, provvederanno a controllare che:

1. gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;
2. gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;
3. siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme (inclusi i comandi delle campanelle ove queste vengano utilizzate in sostituzione dei sistemi di allarme);
4. tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene, ecc.), con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli;
5. le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da qualsiasi ostacolo anche provvisorio.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Repubblica Italiana - Regione Siciliana**  
**ISTITUTO COMPRESIVO**  
**“SEBASTIANO SCANDURA” di ACI CATENA (CT)**  
**CTIC814007**

Eventuali ostruzioni (materiale depositato in prossimità delle uscite di sicurezza, porte, ecc.) riscontrate durante la sorveglianza giornaliera vanno immediatamente **rimosse mentre ogni difetto, anomalia, assenza, deve essere rapidamente segnalati al Responsabile di Plesso il quale informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico, che provvederà (ove necessario) ad avvertire il proprietario dell'edificio per gli interventi del caso.**

Tutte le non conformità riscontrate durante la sorveglianza giornaliera (difetti, anomalie, ecc., incluse le ostruzioni) dovranno essere annotate sul presente allegato, sezione I - SORVEGLIANZA GIORNALIERA - ESITO NEGATIVO.

Specifici controlli vanno effettuati anche al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza (D.M. 10 Marzo 1998).

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

- a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
- b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
- c) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
- d) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

**La presente vale come nomina per le SS.LL. in indirizzo.**

Cordialmente,

Il Dirigente Scolastico  
(*Prof. Roberto Maniscalco*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa